231012341186

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：SUA-j-05-26010102-21-JC-01C1

样品类型：	固体废物
样品来源：	现场采样
委托单位：	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位：	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称：	/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.

声　明

1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。

2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。

3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。

7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。

8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地　　址：苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢
邮政编码：/
电　　话：0512-65162230
投诉电话：/

检　测　报　告

编号：SUA-j-05-26010102-21-JC-01C1

项目编号	JJG360		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	固体废物		
采样日期	2026.08.17	**检测周期**	2026.08.18～2026.08.25
检测结果	固体废物检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		

此报告经下列人员签名

编制：王萌萌

审核：宋正娟

签发：张杰

签发日期　2026.09.04

附表 1 固体废物检测结果

采样日期	2026.08.17	GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 表 1	方法检出限
点位名称	污泥熔炼炉渣		
样品编号	JJG360005A001		
采样人员	张佳炜,孙雄		
样品状态描述	固态、黑、无味、湿		
检测项目	检测结果		
铜(mg/L)	2.35	≤100	0.01
锌(mg/L)	0.79	≤100	0.01
镉(mg/L)	ND	≤1	0.01
铅(mg/L)	ND	≤5	0.03
铬(mg/L)	ND	≤15	0.02
汞(mg/L)	0.00163	≤0.1	0.00002
镍(mg/L)	0.09	≤5	0.02
砷(mg/L)	0.00046	≤5	0.00010

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
固体废物	铜、锌、镉、铅、铬、汞、镍、砷

附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/借用
固体废物	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	原子荧光光度计 BAF-2000 （12100121080001） 微波消解萃取仪 49000-FC 主机 （12100920110002）	否

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/借用
固体废物	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	微波消解萃取仪 49000-FC 主机（12100920110002） 原子荧光光度计 AFS-8530（12100120120001）	否
固体废物	铅、铜、铬、锌、镉、镍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	ICP-OES Agilent 5800VDV ICP-OES（12100121050001） 微控数显电热板 EG35A plus（12100820110003）	否

注：1、“ND”表示未检出（低于检出限）；

2、固体废物前处理方法为《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007》。

附件 1 现场照片



报 告 结 束