CMA 231012341186

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：SUA-j-05-26010102-21-JC-01C3

样品类型：	废水
样品来源：	现场采样
委托单位：	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位：	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称：	/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.

声　明

1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。

2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。

3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。

7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。

8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地　　址：苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢
邮政编码：/
电　　话：0512-65162230
投诉电话：/

检　测　报　告

编号：SUA-j-05-26010102-21-JC-01C3

项目编号	JJG360		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	废水		
采样日期	2026.08.17	**检测周期**	2026.08.18～2026.08.21
检测结果	废水检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		

此报告经下列人员签名

编制：王萌萌

审核：宋正娟

签发：张杰

签发日期　2026.09.04

附表 1 废水检测结果

采样日期	2026.08.17	方法检出限
点位名称	锅炉蒸汽冷凝水排口	
样品编号	JJG360004A001	
采样人员	张佳炜,孙雄	
样品状态描述	无色、无气味、无浮油	
检测项目	**检测结果**	
化学需氧量(mg/L)	8	4
悬浮物(mg/L)	5	4

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
废水	化学需氧量、悬浮物

附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/借用
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	全自动滴定器 50ml 4760161（12100720110001）	否
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9070A（12100819050004） 万分位天平 ME 204（12100717020002）	否

附件 1 现场照片



报 告 结 束