CMA 231012341186

检 测 报 告

TEST REPORT

编号：SUA-j-05-26010102-21-JC-01C2

样品类型：	废水
样品来源：	现场采样
委托单位：	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位：	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称：	/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.

声　明

1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。

2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。

3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。

4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。

7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。

8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

地　　址：苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢
邮政编码：/
电　　话：0512-65162230
投诉电话：/

检　测　报　告

编号：SUA-j-05-26010102-21-JC-01C2

项目编号	JJG360		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	废水		
采样日期	2026.08.17	**检测周期**	2026.08.18～2026.08.25
检测结果	废水检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		

此报告经下列人员签名

编制：王萌萌

审核：宋正娟

签发：张杰

签发日期　2026.09.04

附表 1 废水检测结果

采样日期	2026.08.17 第 1 次	2026.08.17 第 2 次	2026.08.17 第 3 次	GB8978-1996 污水综合排放标准 表 1	方法检出限
点位名称	DW006 污泥熔炼处置线车间排口	DW006 污泥熔炼处置线车间排口	DW006 污泥熔炼处置线车间排口		
样品编号	JJG360003A001	JJG360003A002	JJG360003A003		
采样人员	张佳炜,孙雄	张佳炜,孙雄	张佳炜,孙雄		
样品状态描述	淡黄色、无气味、无浮油	淡黄色、无气味、无浮油	淡黄色、无气味、无浮油		
检测项目	检测结果				
汞(mg/L)	0.00152	0.00134	0.00154	≤0.05	0.00004
镉(mg/L)	ND	ND	ND	≤0.1	0.00005
铬(mg/L)	0.00058	0.00014	ND	≤1.5	0.00011
砷(mg/L)	0.0006	0.0006	0.0005	≤0.5	0.0003
铅(mg/L)	0.00091	ND	ND	≤1.0	0.00009
镍(mg/L)	0.0766	0.0745	0.0749	≤1.0	0.00006

采样日期	2026.08.17 第 1 次	2026.08.17 第 2 次	2026.08.17 第 3 次	GB 31574-2015 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 表 1	方法检出限
点位名称	DW006 污泥熔炼处置线车间排口	DW006 污泥熔炼处置线车间排口	DW006 污泥熔炼处置线车间排口		
样品编号	JJG360003A001	JJG360003A002	JJG360003A003		
采样人员	张佳炜,孙雄	张佳炜,孙雄	张佳炜,孙雄		
样品状态描述	淡黄色、无气味、无浮油	淡黄色、无气味、无浮油	淡黄色、无气味、无浮油		
检测项目	检测结果				
锑(mg/L)	ND	ND	ND	0.3	0.00015

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
废水	汞、镉、铬、砷、铅、镍、锑

附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/借用
废水	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 BAF-2000 （12100121080001） 微控数显电热板 EG35A plus （12100820110003）	否
废水	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8530 （12100120120001） 微控数显电热板 EG35A plus （12100820110003）	否
废水	铅、铬、锑、镉、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP.MS 电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000B （12100118090001） 微控数显电热板 EG35A plus （12100820110003）	否

注：1、“ND”表示未检出（低于检出限）。

附件 1 现场照片

报 告 结 束