

检 测 报 告

TEST REPORT

编号: SUA05-25090660-JC-02C5

样品类型:	废水
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JII484		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	废水		
采样日期	2025.11.29	检测周期	2025.11.29 ~ 2025.12.08
检测结果	废水检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 3		
备注	废水: 检测项目均在《GB 8978-1996 污水综合排放标准》、《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 废水检测结果

采样日期	2025.11.29 第 1 次	2025.11.29 第 2 次	2025.11.29 第 3 次	GB 8978-1996 污水综合排 放标准 表 1	方法检出限
点位名称	DW001 废水总排 口	DW001 废水总排 口	DW001 废水总排 口		
样品编号	JII484024A001	JII484024A002	JII484024A003		
采样人员	孙雄,杨涛	孙雄,杨涛	孙雄,杨涛		
样品状态描述	淡黄色、无气味、 无浮油	淡黄色、无气味、 无浮油	淡黄色、无气味、 无浮油		
检测项目	检测结果				
砷(mg/L)	ND	ND	ND	≤0.5	0.0003
铅(mg/L)	ND	ND	ND	≤1.0	0.07
镍(mg/L)	0.067	0.072	0.056	≤1.0	0.007

采样日期	2025.11.29 第 1 次	2025.11.29 第 2 次	2025.11.29 第 3 次	GB 8978-1996 污水综合排 放标准 表 4 三级	方法检出限
点位名称	DW001 废水总排 口	DW001 废水总排 口	DW001 废水总排 口		
样品编号	JII484024A001	JII484024A002	JII484024A003		
采样人员	孙雄,杨涛	孙雄,杨涛	孙雄,杨涛		
样品状态描述	淡黄色、无气味、 无浮油	淡黄色、无气味、 无浮油	淡黄色、无气味、 无浮油		
检测项目	检测结果				
pH 值(无量纲)	7.7	7.7	7.7	6~9	-
五日生化需氧量(mg/L)	19.8	19.0	19.9	300	0.5
化学需氧量(mg/L)	48	45	47	500	4
悬浮物(mg/L)	5	5	4	400	4
铜(mg/L)	0.12	0.26	0.16	2.0	0.006
锌(mg/L)	0.042	0.138	0.091	5.0	0.004



采样日期	2025.11.29 第 1 次	2025.11.29 第 2 次	2025.11.29 第 3 次	GB/T 31962-2015 污水排入城 镇下水道水 质标准 表 1 B 级	方法检出限
点位名称	DW001 废水总排 口	DW001 废水总排 口	DW001 废水总排 口		
样品编号	JII484024A001	JII484024A002	JII484024A003		
采样人员	孙雄,杨涛	孙雄,杨涛	孙雄,杨涛		
样品状态描述	淡黄色、无气味、 无浮油	淡黄色、无气味、 无浮油	淡黄色、无气味、 无浮油		
检测项目	检测结果				
总氮(mg/L)	6.10	8.09	5.56	70	0.05
总磷(mg/L)	0.22	0.22	0.23	8	0.01
氨氮(mg/L)	0.329	0.347	0.333	45	0.025

附表 2 检测项目一览表

检测类别	检测项目
废水	氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、铜、镍、铅、锌、砷、pH 值

附表 3 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测量仪 JPSJ-605F (12100517020001) 生化培养箱 SHP-150 (12100819030003)
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	全自动滴定器 50ml 4760161 (12100720110001)
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	50L 立式灭菌器 LDZX-50L (12100820110001) 紫外分光光度计 UV-2600i (12100121010001)



检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	压力蒸汽灭菌器 (小型) YXQ-LS-18SI (12100921080001) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9070A (12100819050004) 万分位天平 ME 204 (12100717020002)
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
废水	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8530 (12100120120001)
废水	铅、铜、锌、镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	ICP-OES Agilent 5800VDV ICP-OES (12100121050001) 微控数显电热板 EG35A plus (12100820110003)
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	水质多参数仪 SX836 (12100925090004)


注: “ND”表示未检出 (低于检出限)。



附件 1 现场照片

5:33

Wi-Fi



报告结束

